

中華民國工業氣體協會

合格識別環使用說明：

- 一、一般情況下，本會委託鋼瓶安全檢驗站完成鋼瓶定期再檢查並判定合格時，可懸掛本會安全識別環。




樣式如右：

- 二、使用超音波方法檢測 DOT 規格無縫鋼瓶，完成鋼瓶定期再檢查並判定合格時，可懸掛本會安全識別環。樣式如下：



- 三、新製合格氣瓶未裝瓶閥時，可使用本會所製作之識別貼紙貼於



瓶身以資識別。貼紙樣式如右：

- 四、複合材料氣瓶完成定期再檢查判定合格時，可於瓶閥頸掛上合格識別環並將檢測報告複製縮小護貝貼於瓶身以資識別。